



AZ-INDUSTRIE
Toute l'industrie de A à Z



FSL

Factory Supplies & Logistics

FICHE TECHNIQUE

BRIDE PLEINE EN PP RENFORCÉ AVEC INSERT ACIER – POUR RÉSEAU PEHD – PN16

BASE CONSTRUCTEUR :
AGRU 14.045.0063.11



Image non contractuelle

**Ø63
DN50**

DESCRIPTION

Bride pleine à centre fermé pour obturer un raccordement à brides sur réseau PEHD. Construction en polypropylène renforcé de fibres de verre avec insert acier, moulée par injection.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Constructeur de référence	AGRU
Référence constructeur	14.045.0063.11
Taille tube da (DE)	63 mm
Diamètre nominal de bride	DN50
Matière	PP renforcé de fibres de verre + insert acier
Couleur	Noir
Perçage annoncé	PN10/16
Pression MOP annoncée	16 bar

DIMENSIONS CONSTRUCTEUR – Ø63 / DN50

Repère AGRU	Désignation	Valeur
d	Diamètre extérieur de bride	165 mm
d2	Diamètre des trous	18 mm
b	Épaisseur	17 mm
k	Cercle de perçage	125 mm
numb	Nombre de trous	4
K	Boulonnerie	M16
nm	Couple maximal indiqué	50 N·m
—	Masse	1,15 kg

ASSEMBLAGE



Montage boulonné avec joint adapté et contre-bride compatible. Vérifier l'alignement et appliquer la procédure de serrage du fabricant. Couple maximal indiqué : 50 N·m ; ne pas le considérer comme une consigne universelle de serrage.

CONDITIONS DE SERVICE



La fiche AGRU annonce une MOP de 16 bar. Confirmer les conditions de température, le fluide et l'ensemble de raccordement avant utilisation. Aucune courbe pression-température n'est reproduite ici.

FOURNITURE



Joint, boulons, écrous et rondelles : inclusion à préciser dans l'offre.

Source : catalogue constructeur AGRU, code 14.045, tableau Component measures, consulté le 16/10/2026.

FSL – Factory Supplies & Logistics

Koumassi Zoé Bruno, 134 Rue Soro Sori – Abidjan – Côte d'Ivoire

+225 27 21 58 31 96 / +225 07 67 48 48 84

contact@fsl-ci.com | www.fsl-ci.com